

ТОВ «Харківнерудпром»  
м.Харків, вул. Китаєнка 1  
тел. 068-030-95-52

**ПАСПОРТ**  
на пісок  
з Сороківського родовища  
2021 р.

Виданий на підставі випробувань піску  
Протокол № 180719 від 18.07.19 р.  
Свідоцтво атестації № 01-0087/2018 дійсний до 20.08.2021 р.

**ДАНІ ВИПРОБУВАННЯ**

Модуль крупності піску,	0,94
Насипна щільність, кг/м <sup>3</sup>	1340
Вміст глини в грудках, %	-
Вміст пилоподібних і глинистих частинок, %	1,47
Середня щільність зерен, г/см <sup>3</sup>	1,6

**РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ**

Активність				Клас застосування	Тип будматеріалу
Радій-226, Бк/кг	Торій-232, Бк/кг	Калій-40, Бк/кг	Аеф, Бк/кг		
9,4	8,4	60,4	25,6	1	Пісок будівельний середньо-дрібнозернистий щільний природний

Пісок природний необводнений відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт»

Директор ТОВ «Харківнерудпром»

В.М. Алдошин

Видав: маркшейдер Литвиненко Ю.О.

